



Vereniging De Poldertuin 't Vissertje
t.a.v. de heer F. van Wittmarschen
Oosteinde 11-55a
2841 AA MOORDRECHT



verzendsdatum

23 FEB 2016

ons kenmerk

U16.001132

afdeling

Strategie & Beleid

onderwerp

brandveiligheid recreatieparken

uw kenmerk

behandeld door

E. Franklin

Bijlage

telefoon

0180-330300

Geachte heer Van Wittmarschen,

Per brief van 20 april 2015 respectievelijk 24 november 2015 heeft u ons een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de rapportage van 27 maart 2014 van de Brandweer met als titel "Onderzoek Bereikbaarheid, Bluswater en Brandveiligheid".

Allereerst willen wij onze excuses aanbieden voor de vertraging die de beantwoording heeft opgelopen.

Onderstaand herhalen wij de door u gestelde vraag en vervolgens komen wij tot beantwoording van de door u gestelde vraag.

1. "Op basis van welke regelgeving kan de gemeente ons verplichten tot de aanleg van deze droge blusleidingen".

Bij de opstelplaatsen voor de brandweer moet er binnen 40 meter een adequate bluswatervoorziening aanwezig zijn. Dit houdt praktisch in dat er om de 80 meter een bluswatervoorziening aanwezig moet zijn.

De wettelijke basis staat benoemd in artikel 6.30 lid 1,3 en 4 en artikel 6.38 lid 1 van het bouwbesluit 2012.

Aangezien aan het bovenstaande niet kan worden voldaan tenzij er een volledig wegennetwerk wordt aangebracht die voldoet aan de bovenstaande inrichtingseisen is er gekeken naar alternatieven. Een van de alternatieven is het aanbrengen van een droge blusleiding, hierdoor kan door een gelijkwaardigheid worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de wettelijke grondslag zoals benoemd in de artikelen 6.30, 6.37 en 6.38 van het bouwbesluit 2012.



2. ***“Daarnaast is de vraag opgekomen waarom onze vereniging voor onze parken nu maatregelen in de sfeer van de brandveiligheid moet nemen maar dat daarvan bij de andere recreatieparken in Zuidplas voor zover bekend geen sprake is.”***

De reden dat er maatregelen genomen moeten worden, is omdat er op dit moment niet wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de brandveiligheidseisen op een recreatieterrein is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen enerzijds de vereniging en anderzijds de eigenaar van het recreatieverblijf. De vereniging is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het terrein en moet voldoen aan eisen op het gebied van bereikbaarheid voor de hulpdiensten, blusmiddelen, opslag van materialen etc. De eigenaar van het recreatieverblijf is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik hiervan.

De gemeente dient toe te zien op de naleving van de regelgeving en heeft in dit geval tevens samen met de Brandweer Hollands Midden gekozen voor een faciliterende rol.

In het uitvoeringsprogramma voor 2016 heeft de gemeente Zuidplas gekozen om de brandveiligheid van recreatieterreinen als prioriteit op te nemen. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2016 gestart zal worden met de uitvoering hiervan. Dit geldt voor alle recreatieparken binnen de gemeente Zuidplas.

U zult uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 benaderd worden door de Omgevingsdienst Midden-Holland, die samen met de Brandweer Hollands-Midden nader zullen toezien op het brandveilig gebruik van de recreatieterreinen.

Wij gaan er vanuit dat uw vragen hiermee beantwoord zijn. Mocht u evenwel vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw E. Franklin, op telefoonnummer 0180-330300.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,



L.O. de Prieëlle
Het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid