

Vereniging De Poldertuin / 't Vissertje

Oosteinde 11-55a
2841AA Moordrecht

T 0182 - 37 31 55
E info@poldertuin-vissertje.nl
I www.poldertuin-vissertje.nl

College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zuidplas
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan de IJssel

Betreft: Brandveiligheid

Datum: 20 april 2015

Geacht college,

Nu ruim een jaar vindt er, op ons initiatief, overleg plaats met uw gemeente en de Brandweer Hollands Midden, vertegenwoordigd door respectievelijk de heer Mark den Hollander en de heer Jeroen v.d. Werfhorst, over de brandveiligheidssituatie op onze parken. Dit overleg vindt overigens plaats in een goede en constructieve sfeer.

Het overleg heeft geresulteerd in een rapportage "Onderzoek Bereikbaarheid, Bluswater en Brandveiligheid" van 27 maart 2014 van de Brandweer Hollands Midden (bijlage 1). Hieruit blijkt dat de Brandweer met aanbevelingen zoals deze in het rapport zijn verwoord rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden op onze parken.

Op basis van dit onderzoek heeft ons bestuur een plan van aanpak "Implementatie maatregelen brandveiligheid" opgesteld. De laatste conceptversie, 0.7, treft u eveneens hierbij aan. Dit plan van aanpak heeft de goedkeuring gekregen van onze gesprekspartners van gemeente en brandweer.

Het plan van aanpak is vervolgens besproken in onze Algemene Leden Vergadering van 14 april jl. De leden hebben de aanschaf en installatie van rookmelders, in groepen geclusterd, goedgekeurd maar stonden zeer kritisch naar met name de aanleg van lege blusleidingen met bijbehorende voorzieningen. De kosten daarvan zijn nog niet bekend. Maar verwacht mag worden, als het al financieerbaar is, dat de kosten een fikse aanslag doen op de middelen van de vereniging, ook al wordt de aanleg over meerdere jaren verspreid.

Los van het feit dat iedereen wel inziet dat je risico's op brand en tijdens een brand zo klein mogelijk moet houden vroeg men zich met name af: op basis van welke regelgeving kan de gemeente ons verplichten tot de aanleg van deze droge blusleidingen. En zijn er geen min of meer gelijkwaardige, maar wel betaalbare alternatieven. Want de aanbevelingen in het bovengenoemde onderzoek van de Brandweer zijn immers tamelijk vrijblijvend.

Daarnaast is de vraag opgekomen waarom onze vereniging voor onze parken nu maatregelen in de sfeer van de brandveiligheid moet nemen maar dat daarvan bij de andere recreatieparken in Zuidplas voor zover bekend geen sprake is.

Wij verzoeken u ons dan ook te berichten, met verwijzing naar de artikelen in de betreffende regelgeving, op basis waarvan onze vereniging verplicht is de maatregelen te nemen die staan vermeld in ons plan van aanpak, hoofdstuk "Uitvoering dwingende maatregelen".


Als wij deze voorschriften kennen, dan is het wellicht mogelijk op zoek te gaan naar andere maatregelen die het effect van droge blusleidingen benaderen maar minder investeringen vergen.

Voorts vernemen wij graag van u waarom onze vereniging nu tot deze maatregelen wordt verplicht maar daarvan bij de andere recreatieparken geen sprake is.

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,

Namens het bestuur



Frans van Wittmarschen
voorzitter



Jeanne van Welzenes
secretaris

CC.: de heer Mark den Hollander
de heer Jeroen v.d. Werfhorst